ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 5467

от 27.12.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Е.А. Лисицин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1052

1. **Наименование продукции**: Части соединительные сварные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для напорных трубопроводов, без покрытия, с внешними и внутренними покрытиями, выпускаемых по ТУ 1468- 041-90910065-2013.

2. **Организация-изготовитель:** ООО «ЧугунСпецСтрой», 398059 Липецк, Россия, пл. Коммунальная, д 9, корп. А.

3. **Получатель заключения**: ООО «ЧугунСпецСтрой», 398059 Липецк, Россия, пл. Коммунальная, д 9, корп. А.

4. **Представленные материалы:**
   - ТУ 1468- 041-90910065-2013;
   - протокол лабораторных исследований Испытательного Центра Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестат аккредитации N RA.RU.10ПЛ01) № 49С-0241 от 19.12.2016 г.

5. **Область применения продукции:** предназначены для соединения труб, установки отключающих, распределяющих и измерительных устройств или изменения направления прокладки трубопроводов из ВЧШГ различного назначения, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя, проведена на их соответствие положениям раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки», главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной документации:

- Запах водной вытяжки при 20-60^{0}С, балл: не более 2;
- Цветность: не более 20^0;
- Мутность по формазину, не более: 2,6;
- Пенообразование: отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1мм;
- Физико-химические показатели:

  Водородный показатель (pH) - 6 – 9;

  Величина перманганатной окисляемости, мг/л, не более - 5,0;
- Санитарно – химические миграционные показатели. *(Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции – 30 суток. Температура раствора 20-22^{0}С (далее комнатная))*, мг/л, не более:

  Железо (суммарно) – 0,3; Марганец - 0,1; Хром (Cr^{3+}) - 0,5; Хром (Cr^{6+}) - 0,05; Никель – 0,1; Медь – 1,0; Кадмий (суммарно) - 0,001; Свинец (суммарно) – 0,03; Цинк – 5,0; Алюминий – 0,5.

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований продукции, части соединительные сварные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для напорных трубопроводов, выпускаемые по ТУ 1468- 041-90910065-2013, предназначенные для соединения труб, установки отключающих, распределяющих и измерительных устройств или изменения направления прокладки трубопроводов из ВЧШГ различного назначения, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 3).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя – ТУ 1468- 041-90910065-2013.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

ТС 0572

А.А. Брыченков